

Вх. № 892/1
03.12.19

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Белгородской области в Валуйском
районе

309996, Белгородская обл., г. Валуйки, ул. Д.Бедного, д.11
Тел.: 8(47236) 3-24-86, E-mail: Valuiki@31.rosпотребнадзор.ru
ОКПО 74416578, ОГРН 1053107029755, ИНН/КПП 3123116667/312301001

ПРЕДПИСАНИЕ
об устранении выявленных нарушений санитарных правил
должностного лица, уполномоченного осуществлять государственный
надзор и контроль за исполнением обязательных требований
законодательства Российской Федерации в области обеспечения
санитарно - эпидемиологического благополучия населения
и защиты прав потребителей

№176/2688 от 29.11.19г

При обследовании объекта, рассмотрении представленных документов:

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения "Ржевская основная общеобразовательная школа Ровеньского района Белгородской области", Белгородская область, Ровеньский район, с. Ржевка, ул. Центральная, д.1. акта 2688 от 29.11.19 г. выявлены нарушения законодательства Российской Федерации в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, а также условия, создающие угрозу возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) людей:

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Ржевская основная общеобразовательная школа Ровеньского района Белгородской области", Белгородская область, Ровеньский район, с. Ржевка, ул. Центральная, д.1.

1. Уровень искусственного освещения в музыкально – спортивном зале не соответствует нормативным (137л при норме- 200 люкс), (протокол измерений физических факторов неионизирующей природы от 21.11.2019г. №138 филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Белгородской области в Алексеевском районе") из-за несвоевременной замены перегоревших ламп – 13 ламп из 24.

2. Согласно протокола измерений уровней физических факторов неионизирующей природы № 138 от 21.11.2019 г. филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Белгородской области в Алексеевском районе" температура воздуха в музыкально – спортивном зале составляет 17,3 С⁰, что является нарушением п. 8.7. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций».

3. В компьютерном классе напряженность электромагнитного поля по магнитной составляющей на учебном месте за компьютером № 6 в диапазоне 2кГц-400 кГц не соответствует составляет 56 В/м при норме 25 В/м, что является нарушением п. 7.1. СанПиН 2.2.4.3359-16 "Санитарно-эпидемиологические требования к физическим факторам на рабочих местах» значение таблицы 7.6. (протокол измерений уровней физических факторов неионизирующей природы № 138 от 21.11.2019 г. филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Белгородской области в Алексеевском районе").

С целью устранения выявленных административных правонарушений, предупреждения возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений), руководствуясь ч. 2 ст. 50 Федерального закона от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно - эпидемиологическом благополучии населения».

предлагаю:

Муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению "Ржевская основная общеобразовательная школа Ровеньского района Белгородской области", Белгородская область, Ровеньский район, с. Ржевка, ул. Центральная, д.1.

1. Довести уровень искусственной освещенности в музыкально – спортивном зале до нормативных показателей в соответствии с таб.2 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий

Срок до 01.03.2020 г.

2. Привести параметры температура воздуха в музыкально – спортивном зале в соответствие с п.8.4 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций».

Срок до 16.12.2019 г.

3. Провести ремонт или замену компьютера на учебном месте № 6 в компьютерном классе в связи с нарушениями параметров плотности магнитного потока от экрана. До проведения ремонта компьютер в эксплуатации не использовать.

Установленный с 10.12.2019 г.

Ответственность за выполнение мероприятий возлагаю на Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Ржевская основная общеобразовательная школа Ровеньского района Белгородской области" – законный представитель директор Морозова Л.И.

О выполнении настоящего предписания сообщить в письменном виде не позднее **01.03.2020 г. и 16.12.2019 г.** по адресу: Белгородская область г. Валуйки, ул. Д.Бедного, д.11 или по электронной почте Valuiki@31.rosпотребнадзор.ru

Заместитель начальника
территориального отдела
Управления
Роспотребнадзора по
Белгородской области в
Валуйском районе



Музылева Любовь Дмитриевна

Начальник
территориального отдела
Управления
Роспотребнадзора по
Белгородской области в
Валуйском районе



Ирхина Татьяна Николаевна

Предписание получил

Директор Морозова Л.И. 29.11.2019
(должность, Ф.И.О., подпись, дата)